

Elektroschema
Schéma électrique
Schema elettrico
Electrical documentation



Anlage
Installation
Impianto
Installation

Auftrag Nr.
No de commande
N° ordine
Commision No.


Das Installationsmaterial, sowie alle Anschlüsse und Erdungen müssen der EN 60335-1 + EN 60335-2-102 und den örtlichen Vorschriften entsprechen.
Le Matériel d' installation ainsi que les connections et les mises à la terre doivent être conforms aux EN 60335-1 + EN 60335-2-102 et prescriptions locals.
Il materiale, come pure i raccordi e le messe a terra, devono corrispondere alle prescrizioni locali e alle EN 60335-1 + EN 60335-2-102
Installation material, as well as connections and grounding must the EN 60335-1 + EN 60335-2-102 and local regulations.

Wärmeerzeugertyp Type de producteur de chaudière Tipo di produttore di calore Heat generator type	Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14
Wärmeerzeuger-Ausführung Version de producteur de chaleur Versione di produttore di calore Heat generator type	Standard 2-5-A-C
Schema Artikelnummer Art. No. de schéma Art. N° schema Diagram order number	3723977

Anlage / Blatt - Verzeichnis: =A 1 - 2
Annexe / page - liste: =B 3 - 7
Impianto / Elenco Fogli =P 8 - 11
Enclosure / page - list:

a	Bezeichnung P1/P2, Par. 7821	12.09.2017	stp	Gez.	22.03.2017	stp		Elektrodokumentation	= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page	1
b	Clip-IN Schalter	19.12.2019	se	Dess.				Bez./Des.1	=A			
c	Kesselkr.Pumpe getauscht	05.09.2025	bm	Gepr.	04.04.2017	wed		Deckblatt/Page de garde	Schema/Draw K 01.1.0836		Total Bl./Pg	11
d				Contr.				Copertina/Cover page				
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name						

Achtung: Funktionsschema nur für den Elektriker gültig!
Attention : Modèle de fonction seulement pour l'électricien valable!
Attenzione: Modello di funzione soltanto per l'elettricista valido!
Note: Operation diagramme only for the electrician valid!



Legende	1F9	Temperaturbegrenzer (Option)	B9	Aussenfühler	KKP	Kesselkreispumpe	Q14	Zubringerpumpe (Option)	SM	Schlammabscheider	Y15	Hauptgasventil (Option)
Légende		Sécurité chaudière (Option)	B10	Sonde extérieure		Pompe de by-pass		Pompe de transporteur (Option)		Séparateur de boue		Vanne de sécurité gaz (Option)
Legenda		Temperatura caldaia (Opzione)		Sonda esterna		Pompa misc. caldaia		Pompe di trasportatore (Opzione)		Filtro di saleté		Valvola gas principale (Opzione)
Legend		Temperature limiter (Option)		Outside sensor		Boiler bypass pump		Feed pump (Option)		Skimmer		External gas valve (Option)
	1S10	Wasserdruckwächter (Option)										
	1S11	Pression d'eau (Option)										
		Pressione dell'acqua (Opzione)										
		Water pressure switch (Option)										
	B1	Vorlauffühler										
		Sonde de départ										
		Sonda mandata										
		Flow sensor										
	B3	Brauchwasserfühler										
		Sonde de chauffe eau										
		Sonda scalda-bagno										
		Domestic hot water sensor										
	HK1	Heizkreis										
		Circuit de chauffage										
		Circuito riscaldamento										
		Heating circuit										
	M2	Zuluftventilator (Option)										
		Ventilateur refoulant (Option)										
		Ventilatore che resppinge (Opzione)										
		Room fan (Option)										
	Q2	Mischerkreispumpe										
		Pompe de circulation										
		Pompa di circolazione										
		Mixer circle pump										
	Q3	Brauchwasserladepumpe										
		Pompe de charge										
		Pompa carico acqua calda sanitatia										
		Storage circl. pump										
	SG	Sicherheitsgruppe										
		Groupe de sécurité										
		Gruppo di sicurezza										
		Safety group										

a	Bezeichnung P1/P2, Par. 7821	12.09.2017	stp	Gez. Dess.	22.03.2017	stp	elco	Type	Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14		= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page	2
b	Clip-IN Schalter	19.12.2019	se					Bez./Des.1	Funktionsschema/Schéma fonctionnel		=A			
c	Kesselkr.Pumpe getauscht	05.09.2025	bm	Gepr. Contr.	04.04.2017	wed		Bez./Des.2	Schema funzionale/Functional diagram					
d														
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name					Schema/Draw	K 01.1.0836	Total Bl./Pg	11

[illegible]

Buskabel muss abgeschirmt
u. sep. verlegt werden.
Le câble de bus doit être
protégé et ajouré sép.
Il cavo d'bus deve essere
protetto e rinviato sep.
Install shielded and
segregated bus wiring

= Anlage:	=B	+ Ort:	Blatt/Page	4
Schema/Draw			K 01.1.0836	Total Bl./Pg
				11

a	Bezeichnung P1/P2, Par. 7821	12.09.2017	stp	Gez.	22.03.2017	stp
b	Clip-IN Schalter	19.12.2019	se	Dess.		
c	Kesselkr.Pumpe getauscht	05.09.2025	bm	Gepr.	04.04.2017	wed
d				Contr.		
Zustand	Änderung/Modific	Datum	Name		Datum	Name

elco


Typ	Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14	= Anlage:	=B	+ Ort:	Blatt/Page 4
Bez./Des.1	Steuerung/Contrôle	Schema/Draw	K 01.1.0836		Total Bl./Pg 11
Bez./Des.2	Controllo/Control				

+TRIGON XL

Heizkreis 1
Circuit de chauffage 1
Circuito riscaldamento 1
Heating circuit 1

/4.A11 L1
/4.A11 N
/4.A11 PE
/6.A1 L1
/6.A1 N
/6.A1 PE

-N4
=A/2.D3



Modul 1
Module 1
Modulo 1
Module 1
↑ ↓




/3.B6 X50
Flachbandkabel
Câble à bande plate
Cavo a banda piatta
Ribbon cable
X50 /6.D7
Flachbandkabel
Câble à bande plate
Cavo a banda piatta
Ribbon cable

-STB 1
=A/2.B7

-Y1
=A/2.C7

-Q2
=A/2.C7

-B1
=A/2.B7



Mischerantrieb
Entraînement
de mélange
Comando
valvola miscelaz.
Drive of mixing
valve

Mischerkreispumpe
Pompe de circulation
Pompa di circolazione
Mixer circle pump
(max. 2A)

Vorlauf-
fühler
Sonde
de départ
Sonda
mandata
Flow
sensor


STB 1 Sicherheitsthermostat
für Bodenheizung (Option)
Thermostat de sécurité
pour chauffage par le sol (Option)
Termostato di sicurezza per
pannelli radianti (Opzione)
Safety limit thermostat
of floor heating (Option)

a	Bezeichnung P1/P2, Par. 7821	12.09.2017	stp	Gez.	22.03.2017	stp
b	Clip-IN Schalter	19.12.2019	se	Dess.		
c	Kesselkr.Pumpe getauscht	05.09.2025	bm	Gepr.	04.04.2017	wed
d				Contr.		
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name	Datum	Name	

elco

Type	Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14	= Anlage:	=B	+ Ort:		Blatt/Page	5
Bez./Des.1	Steuerung/Contrôle	Schema/Draw	K 01.1.0836	Total Bl./Pg	11		
Bez./Des.2	Controllo/Control						

+TRIGON XL



Multifunktional
Multifonction
Multifunzionele
Multifunction

Modul 3
Module 3
Modulo 3
Module 3

- Optionale Verbindung extern / intern
- Connexions exterieurs option / Interne
- Collegamenti esterni opzionali / interno
- Optional external connections / internal / internal

* Brücke entfällt beim
Anschluss des Gerätes
Enlever raccordement
avec appareils
Togliere il cavallotto
raccordando l'apparecchio
Remove link by
connection of option

Zuluftventilator
Ventilateur refoulant
Ventilatore che resppinge
Room fan
(max. 2A)
(Option)

Strömungswächter
Garde de courant
Flussostato
Flow switch
(Option)

Hauptgasventil
Vanne de
sécurité gaz
Valvola gas
principale
Safety valve
gas (Option)

Alarmausgang
Sortie d'alarme
Uscita allarme
Alarm output
230VAC/50Hz
(max. 2A)
(Option)

Betriebslampe
Lampe de service
Spia esercizio
Operating lamp
230VAC/50Hz
(max. 2A)
(Option)

Zubringerpumpe
Pompe de transporteur
Pompe de trasportatore
Feed pump
(max. 2A)
(Option)


a	Bezeichnung P1/P2, Par. 7821	12.09.2017	stp	Gez.	22.03.2017	stp
b	Clip-IN Schalter	19.12.2019	se	Dess.		
c	Kesselkr.Pumpe getauscht	05.09.2025	bm	Gepr.	04.04.2017	wed
d				Contr.		
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name

elco

Type	Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14
Bez./Des.1	Steuerung/Contrôle
Bez./Des.2	Controllo/Control


= Anlage:	=B	+ Ort:		Blatt/Page	6
Schema/Draw	K 01.1.0836	Total Bl./Pg	11		

EN	Pump	ES	Bomba	TR	Pompa
DE	Pumpe	CS	Čerpadlo	RU	Насос
NL	Pomp	SL	Črpalke	HU	Szivattyú
FR	Pompe	DA	Pumpe	PL	Pompa
IT	Pompa	EL	Αντλία	RO	Pompă



420010777104 05-2023 5

EN	Pump	ES	Bomba	TR	Pompa
DE	Pumpe	CS	Čerpadlo	RU	Насос
NL	Pomp	SL	Črpalke	HU	Szivattyú
FR	Pompe	DA	Pumpe	PL	Pompa
IT	Pompa	EL	Αντλία	RO	Pompă



420010777104 05-2023 6

a	Bezeichnung P1/P2, Par. 7821	12.09.2017	stp	Gez.	22.03.2017	stp		Type	Gas-Stand-Brennwertkessel	= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page 7
b	Clip-IN Schalter	19.12.2019	se	Dess.				Bez./Des.1	TRIGON XL mit LMS 14	=B		
c	Kesselkr.Pumpe getauscht	05.09.2025	bm	Gepr.	04.04.2017	wed		Bez./Des.2	Pumpe/Pompe/Pompa/Pump	Schema/Draw	K 01.1.0836	Total Bl./Pg 11
d				Contr.					WILO Stratos Maxo			
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name						

Programmierung
Programmation
Programmazione
Programming

Grundanzeige
Affichage de base
Visualizzazione base
base advert

(Tasten-Ebene)
(niveau touches)
(livello tasti)
(Taste-level)

Taste OK drücken (1x)
appuyer sur la touche OK (1x)
premere 1 volta il tasto OK
taste OK push (1x)

Taste OK drücken (1x)
appuyer sur la touche OK (1x)
premere 1 volta il tasto OK
taste OK push (1x)

Taste INFO drücken (4 sec.)
appuyer sur la touche INFO (4 sec.)
premere il tasto INFO per 4 secondi
taste INFO push (4. sec.)

Endbenutzer
Utilisateur final
Utente finale
End user

gewünschtes Menü auswählen
Choix du menu souhaité

- Selezionare il menu desiderato
desired menu choose

mit Taste OK bestätigen

- Confirmer avec la touche OK
Confermare con il tasto OK
with taste OK attest

- gewünschten Parameter auswählen
Choix du paramètre souhaité
Selezionare il parametro desiderato
desired parameter choose

mit Taste OK bestätigen

- Confirmer avec la touche OK
Confermare con il tasto OK
with taste OK attest

mit + - Rad verändern

- le modifier par bouton rotatif + -
Modificare con la manopola + -
with + - rad changing

mit Taste OK bestätigen

- Confirmer avec la touche OK
Confermare con il tasto OK
with taste OK attest

- mit Taste ESC zurück zur Grundanzeige
par touche ESC, retour à l'affichage de base
Premere ESC per tornare alla visualizzazione base
with taste ESC back to base advert

Inbetriebsetzung
Mise en service
Messa in servizio
Startup

gewünschte Benutzer-Ebene auswählen
Sélectionner le niveau utilisateur souhaité
Selezione il livello utente desiderato
desired user-level to choose

mit Taste OK bestätigen

- Confirmer avec la touche OK
Confermare con il tasto OK
with taste OK attest

gewünschtes Menü auswählen
Choix du menu souhaité
Selezionare il menu desiderato
desired menu choose

mit Taste OK bestätigen

- Confirmer avec la touche OK
Confermare con il tasto OK
with taste OK attest

gewünschten Parameter auswählen
Choix du paramètre souhaité
Selezionare il parametro desiderato
desired parameter choose

mit Taste OK bestätigen

- Confirmer avec la touche OK
Confermare con il tasto OK
with taste OK attest

mit + - Rad verändern

- le modifier par bouton rotatif + -
Modificare con la manopola + -
with + - rad changing

mit Taste OK bestätigen

- Confirmer avec la touche OK
Confermare con il tasto OK
with taste OK attest

- mit Taste ESC zurück zur Grundanzeige
par touche ESC, retour à l'affichage de base
Premere ESC per tornare alla visualizzazione base
with taste ESC back to base advert

Fachmann
Chauffagiste
Specialista
Specialist

a	Bezeichnung P1/P2, Par. 7821	12.09.2017	stp	Gez. Dess.	22.03.2017	stp		Type	Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14		= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page	8		
b	Clip-IN Schalter	19.12.2019	se	Gepr. Contr.	04.04.2017	wed		Bez./Des.1	Programmierung/Programmation		=P	Schema/Draw	K 01.1.0836	Total Bl./Pg	11	
c	Kesselkr.Pumpe getauscht	05.09.2025	bm					Bez./Des.2	Programmazione/Programming							
d																
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name										

1	2	3	4	5	6	7	8
A							
	B	C	D	E	F		
B	B	C	D	E	F		
C	B	C	D	E	F		
D	B	C	D	E	F		
E	B	C	D	E	F		
F	B	C	D	E	F		

a	Bezeichnung P1/P2, Par. 7821	12.09.2017	stp	Gez. Dess.	22.03.2017	stp		Type	Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14	= Anlage: =P	+ Ort:	Blatt/Page 9
b	Clip-IN Schalter	19.12.2019	se					Bez./Des.1	Parameterliste/Liste des paramètres	Schema/Draw K 01.1.0836	Total Bl./Pg 11	
c	Kesselkr.Pumpe getauscht	05.09.2025	bm	Gepr. Contr.	04.04.2017	wed		Bez./Des.2	Elenco dei parametri/Parameter list			
d												
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name						
1	2	3	4	5	6	7	8					

<

	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																						
A	<table><tr><th>Menü Menue Menu</th><th>LMS14... ZNR.</th><th>Ebene Niveau Livello Level</th><th>Funktion Fonction Funzione Function</th><th>Standardwert Valeur standard Valore standard Standard setting</th><th>Min. Min. Min. min.</th><th>Max. Max. Max. max.</th><th>Einheit Unité Unità Unit</th><th>Aenderung Modification Modifica Modification</th></tr><tr><td rowspan="5">Trinkwasser ECS ACS Potable water</td><td>1610</td><td>E</td><td>Nennsollwert Consigne nominale Temperatura nominale Nominal setpoint</td><td>55°C</td><td>BZ 1612</td><td>BZ 1614</td><td>°C</td><td>*</td></tr><tr><td>1612</td><td>E</td><td>Reduziert Sollwert Consigne réduit Temperatura ridotta Setback setting</td><td>40°C</td><td>8</td><td>BZ 1610</td><td>°C</td><td>*</td></tr><tr><td>1614</td><td>F</td><td>Nennsollwert Maximum Point de fonctionnement nominale - maximum Punto di funzionamento nominale - massimo Max. nominal DHW setpoint</td><td>65°C</td><td>BZ 1610</td><td>80</td><td>°C</td><td>*</td></tr><tr><td>1620</td><td>I</td><td>Freigabe Déblocage Inserimento Release</td><td>Zeitschaltprogramm HK Horaire HK (circuit) Programma orario circuito riscaldamento Heating circuit (HK) timer program</td><td>0</td><td>2</td><td></td><td>*</td></tr><tr><td>1630</td><td>I</td><td>Ladevorrang Priorité charge ECS Priorità di carico Charging priority</td><td>Absolut Absolue Assoluta Direct</td><td>0</td><td>3</td><td></td><td>*</td></tr><tr><td>Kessel Chaudière Caldaia Boiler</td><td>2243</td><td>F</td><td>Brennerpausenzeit Minimum Brûleur temps de pause minimum Bruciatore tempo minimo di pausa burner timeout min</td><td>0 Min.</td><td>0</td><td>20</td><td>Min.</td><td>5 Min.</td></tr><tr><td>Trinkwasser-Speicher Accumulateur ECS Accumulatore ACS Hot water storage tank</td><td>5092</td><td>F</td><td>Mit Vorregler/Zubringerpumpe (Option) Avec prérégulateur/pompe prim. (Option) Con regolatore primario/pompa di sistema (Opzione) With prim contr/system pump (Option)</td><td>Nein Non No No</td><td>Ja Oui Si Yes</td><td>Nein Non No No</td><td></td><td>Ja Oui Si Yes</td></tr><tr><td rowspan="12">Ergänzungen Suppléments Aggiunte Supplements</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								Menü Menue Menu	LMS14... ZNR.	Ebene Niveau Livello Level	Funktion Fonction Funzione Function	Standardwert Valeur standard Valore standard Standard setting	Min. Min. Min. min.	Max. Max. Max. max.	Einheit Unité Unità Unit	Aenderung Modification Modifica Modification	Trinkwasser ECS ACS Potable water	1610	E	Nennsollwert Consigne nominale Temperatura nominale Nominal setpoint	55°C	BZ 1612	BZ 1614	°C	*	1612	E	Reduziert Sollwert Consigne réduit Temperatura ridotta Setback setting	40°C	8	BZ 1610	°C	*	1614	F	Nennsollwert Maximum Point de fonctionnement nominale - maximum Punto di funzionamento nominale - massimo Max. nominal DHW setpoint	65°C	BZ 1610	80	°C	*	1620	I	Freigabe Déblocage Inserimento Release	Zeitschaltprogramm HK Horaire HK (circuit) Programma orario circuito riscaldamento Heating circuit (HK) timer program	0	2		*	1630	I	Ladevorrang Priorité charge ECS Priorità di carico Charging priority	Absolut Absolue Assoluta Direct	0	3		*	Kessel Chaudière Caldaia Boiler	2243	F	Brennerpausenzeit Minimum Brûleur temps de pause minimum Bruciatore tempo minimo di pausa burner timeout min	0 Min.	0	20	Min.	5 Min.	Trinkwasser-Speicher Accumulateur ECS Accumulatore ACS Hot water storage tank	5092	F	Mit Vorregler/Zubringerpumpe (Option) Avec prérégulateur/pompe prim. (Option) Con regolatore primario/pompa di sistema (Opzione) With prim contr/system pump (Option)	Nein Non No No	Ja Oui Si Yes	Nein Non No No		Ja Oui Si Yes	Ergänzungen Suppléments Aggiunte Supplements																																																																																																	B
Menü Menue Menu	LMS14... ZNR.	Ebene Niveau Livello Level	Funktion Fonction Funzione Function	Standardwert Valeur standard Valore standard Standard setting	Min. Min. Min. min.	Max. Max. Max. max.	Einheit Unité Unità Unit	Aenderung Modification Modifica Modification																																																																																																																																																																						
Trinkwasser ECS ACS Potable water	1610	E	Nennsollwert Consigne nominale Temperatura nominale Nominal setpoint	55°C	BZ 1612	BZ 1614	°C	*																																																																																																																																																																						
	1612	E	Reduziert Sollwert Consigne réduit Temperatura ridotta Setback setting	40°C	8	BZ 1610	°C	*																																																																																																																																																																						
	1614	F	Nennsollwert Maximum Point de fonctionnement nominale - maximum Punto di funzionamento nominale - massimo Max. nominal DHW setpoint	65°C	BZ 1610	80	°C	*																																																																																																																																																																						
	1620	I	Freigabe Déblocage Inserimento Release	Zeitschaltprogramm HK Horaire HK (circuit) Programma orario circuito riscaldamento Heating circuit (HK) timer program	0	2		*																																																																																																																																																																						
	1630	I	Ladevorrang Priorité charge ECS Priorità di carico Charging priority	Absolut Absolue Assoluta Direct	0	3		*																																																																																																																																																																						
Kessel Chaudière Caldaia Boiler	2243	F	Brennerpausenzeit Minimum Brûleur temps de pause minimum Bruciatore tempo minimo di pausa burner timeout min	0 Min.	0	20	Min.	5 Min.																																																																																																																																																																						
Trinkwasser-Speicher Accumulateur ECS Accumulatore ACS Hot water storage tank	5092	F	Mit Vorregler/Zubringerpumpe (Option) Avec prérégulateur/pompe prim. (Option) Con regolatore primario/pompa di sistema (Opzione) With prim contr/system pump (Option)	Nein Non No No	Ja Oui Si Yes	Nein Non No No		Ja Oui Si Yes																																																																																																																																																																						
Ergänzungen Suppléments Aggiunte Supplements																																																																																																																																																																														
C									C																																																																																																																																																																					
D									D																																																																																																																																																																					
E									E																																																																																																																																																																					
F	<table><tr><td>a</td><td>Bezeichnung P1/P2, Par. 7821</td><td>12.09.2017</td><td>stp</td><td>Gez.</td><td>22.03.2017</td><td>stp</td><td rowspan="4"></td><td>Type</td><td>Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14</td><td>= Anlage:</td><td>+ Ort:</td><td>Blatt/Page 11</td></tr><tr><td>b</td><td>Clip-IN Schalter</td><td>19.12.2019</td><td>se</td><td>Dess.</td><td></td><td></td><td>Bez./Des.1</td><td>Parameterliste/Liste des paramètres</td><td>=P</td><td></td><td></td></tr><tr><td>c</td><td>Kesselkr.Pumpe getauscht</td><td>05.09.2025</td><td>bm</td><td>Gepr.</td><td>04.04.2017</td><td>wed</td><td>Bez./Des.2</td><td>Elenco dei parametri/Parameter list</td><td rowspan="2">Schema/Draw K 01.1.0836</td><td rowspan="2">Total Bl./Pg 11</td></tr><tr><td>d</td><td></td><td></td><td></td><td>Contr.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Zustand</td><td>Aenderung/Modific.</td><td>Datum</td><td>Name</td><td></td><td>Datum</td><td>Name</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								a	Bezeichnung P1/P2, Par. 7821	12.09.2017	stp	Gez.	22.03.2017	stp		Type	Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14	= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page 11	b	Clip-IN Schalter	19.12.2019	se	Dess.			Bez./Des.1	Parameterliste/Liste des paramètres	=P			c	Kesselkr.Pumpe getauscht	05.09.2025	bm	Gepr.	04.04.2017	wed	Bez./Des.2	Elenco dei parametri/Parameter list	Schema/Draw K 01.1.0836	Total Bl./Pg 11	d				Contr.					Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name						F																																																																																																												
a	Bezeichnung P1/P2, Par. 7821	12.09.2017	stp	Gez.	22.03.2017	stp		Type	Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14	= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page 11																																																																																																																																																																		
b	Clip-IN Schalter	19.12.2019	se	Dess.				Bez./Des.1	Parameterliste/Liste des paramètres	=P																																																																																																																																																																				
c	Kesselkr.Pumpe getauscht	05.09.2025	bm	Gepr.	04.04.2017	wed		Bez./Des.2	Elenco dei parametri/Parameter list	Schema/Draw K 01.1.0836	Total Bl./Pg 11																																																																																																																																																																			
d				Contr.																																																																																																																																																																										
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name																																																																																																																																																																								
	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																						