

Elektroschema
Schéma électrique
Schema elettrico
Electrical documentation



Anlage
Installation
Impianto
Installation


Auftrag Nr.
No de commande
N° ordine
Commision No.

Das Installationsmaterial, sowie alle Anschlüsse und Erdungen müssen der EN 60335-1 + EN 60335-2-102 und den örtlichen Vorschriften entsprechen.
Le Matériel d' installation ainsi que les connections et les mises à la terre doivent être conforms aux EN 60335-1 + EN 60335-2-102 et prescriptions locals.
Il materiale, come pure i raccordi e le messe a terra, devono corrispondere alle prescrizioni locali e alle EN 60335-1 + EN 60335-2-102
Installation material, as well as connections and grounding must the EN 60335-1 + EN 60335-2-102 and local regulations.

Wärmeerzeugertyp Type de producteur de chaudière Tipo di produttore di calore Heat generator type	Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14
Wärmeerzeuger-Ausführung Version de producteur de chaleur Versione di produttore di calore Heat generator type	Standard 4-5-A-C
Schema Artikelnummer Art. No. de schéma Art. N° schema Diagram order number	3723979

Anlage / Blatt - Verzeichnis: =A 1 - 2
Annexe / page - liste: =B 3 - 8
Impianto / Elenco Fogli =P 9 - 13
Enclosure / page - list:

a	Bezeichnung P1/P2, Par. 7821	12.09.2017	stp	Gez.	22.03.2017	stp		Elektrodokumentation		= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page	1
b	Clip-IN Schalter	19.12.2019	se	Dess.						=A			
c	Kesselkr.Pumpe getauscht	05.09.2025	bm	Gep.	04.04.2017	wed		Bez./Des.1	Deckblatt/Page de garde	Schema/Draw K 01.1.0838		Total Bl./Pg	13
d				Contr.				Bez./Des.2	Copertina/Cover page				
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name							




Legende
Légende
Legenda
Legend

1F9	Temperaturbegrenzer (Option) Sécurité chaudière (Option) Temperatura caldaia (Opzione) Temperature limiter (Option)	B9	Aussenfühler Sonde extérieure Sonda esterna Outside sensor	KKP	Kesselkreispumpe Pompe de by-pass Pompa misc. caldaia Boiler bypass pump	Q3	Brauchwasserladepumpe Pompe de charge Pompa carico acqua calda sanitatia Storage circl. pump	SG	Sicherheitsgruppe Groupe de sécurité Gruppo di sicurezza Safety group	Y3	Durchgangsventil Warmwasser (Option) Valve de passage d'eau chaude (Option) Valvola di passaggio d'acqua calda (Opzione) Hot-water shutoff valve (Option)
1S10	Wasserdruckwächter (Option)	B10	Schienenenvorlauffühler	M2	Zuluftventilator (Option)	Q14	Zubringerpumpe (Option)	SM	Schlammabscheider		
1S11	Pression d'eau (Option) Pressione dell'acqua (Opzione) Water pressure switch (Option)		Sonde de temp. départ du rail Sonda termica mandata esterna Header supply line sensor		Ventilateur refoulant (Option) Ventilatore che resppinge (Opzione) Room fan (Option)		Pompe de transporteur (Option) Pompe de trasportatore (Opzione) Feed pump (Option)		Séparateur de boue Filtro di saleté Skimmer		
B1	Vorlauffühler	EG	Expansionsgefäss	N6	Wandgehäuse AVS75.390 (Option)	RG1	Raumgerät (Option)	STB1	Sicherheitsthermostat für Bodenheizung (Option)		
B12	Sonde de départ Sonda mandata Flow sensor		Vase d'expansion Vaso d'espansione Expansion tank		Boîtier parois AVS75.390 (Option) Cassa parete AVS75.390 (Opzione) Wall mount enclosure AVS75.390 (Option)	RG2	Appareil d'ambiance (Option) Comando a distanza (Opzione) External command (Option)	STB2	Thermostat de sécurité pour chauffage par le sol (Option) Termostato di sicurezza per pannelli radianti (Opzione) Safety limit thermostat of floor heating (Option)		
B3	Brauchwasserfühler Sonde de chauffe eau Sonda scalda-bagno Domestic hot water sensor	HK1	Heizkreis	Q2	Mischerkreispumpe	S2	Strömungswächter (Option)	Y1	Mischerantrieb	Y15	Hauptgasventil (Option)
		HK2	Circuit de chauffage Circuito riscaldamento Heating circuit	Q6	Pompe de circulation Pompa di circolazione Mixer circle pump		Garde de courant (Option) Flussostato (Opzione) Flow switch (Option)	Y5	Entraînement de mélange Comando valvola miscelazione Mixing valve		Vanne de sécurité gaz (Option) Valvola gas principale (Opzione) External gas valve (Option)

a	Bezeichnung P1/P2, Par. 7821	12.09.2017	stp	Gez.			Type	Gas-Stand-Brennwertkessel	= Anlage:		+ Ort:		Blatt/Page	2
b	Clip-IN Schalter	19.12.2019	se	Dess.	22.03.2017		stp		TRIGON XL mit LMS 14	=A				
c	Kesselkr.Pumpe getauscht	05.09.2025	bm	Gepr.	04.04.2017		wed	Bez./Des.1	Funktionsschema/Schéma fonctionnel					
d				Contr.				Bez./Des.2	Schema funzionale/Functional diagram					
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum		Name			Schema/Draw	K 01.1.0838			Total Bl./Pg

+TRIGON XL




Achtung Kesselschaltfeld hat Spannung wenn Steuerschalter S1 auf Aus ist
 Attention Chaudière fonct. lorsque l'interrupteur S1 est éteint
 Attention Caldaia funz. tensione quando l'interruttore S1 è spento
 Beware: Voltage on boiler control panel when control switch S1 in OFF position

a	Bezeichnung P1/P2, Par. 7821	12.09.2017	stp	Gez. Dess.	22.03.2017	stp
b	Clip-IN Schalter	19.12.2019	se			
c	Kesselkr.Pumpe getauscht	05.09.2025	bm	Gepr. Contr.	04.04.2017	wed
d	Aenderung/Modific.					
Zustand		Datum	Name		Datum	Name

elco

Typ	Gas-Stand-Brennwertkessel	= Anlage:	=B	+ Ort:		Blatt/Page	3
Bez./Des.1	TRIGON XL mit LMS 14						
Bez./Des.2	Steuerung/Contrôle	Schema/Draw	K 01.1.0838			Total Bl./Pg	13

+TRIGON XL






a	Bezeichnung P1/P2, Par. 7821	12.09.2017	stp	Gez.	22.03.2017	stp		Typ	Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14	= Anlage:	=B	+ Ort:	Blatt/Page	4
b	Clip-IN Schalter	19.12.2019	se	Dess.				Bez./Des.1	Steuerung/Contrôle	Schema/Draw	K 01.1.0838		Total Bl./Pg	13
c	Kesselkr.Pumpe getauscht	05.09.2025	bm	Gepr.	04.04.2017	wed		Bez./Des.2	Controllo/Control					
d				Contr.										
Zustand	Änderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name								

+TRIGON XL

Heizkreis 1
Circuit de chauffage 1
Circuito riscaldamento 1
Heating circuit 1

Heizkreis 2
Circuit de chauffage 2
Circuito riscaldamento 2
Heating circuit 2



STB 1 Sicherheitsthermostat
STB 2 für Bodenheizung (Option)
Thermostat de sécurité
pour chauffage par le sol (Option)
Termostato di sicurezza per
pannelli radianti (Opzione)
Safety limit thermostat
of floor heating (Option)

HK1

HK1

HK1

HK2

HK2

HK2


a	Bezeichnung P1/P2, Par. 7821	12.09.2017	stp	Gez. Dess.	22.03.2017	stp
b	Clip-IN Schalter	19.12.2019	se			
c	Kesselkr.Pumpe getauscht	05.09.2025	bm	Gepr. Contr.	04.04.2017	wed
d						
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name

elco




Type	Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14
Bez./Des.1	Steuerung/Contrôle
Bez./Des.2	Controllo/Control

= Anlage:	=B	+ Ort:		Blatt/Page	5
Schema/Draw	K 01.1.0838			Total Bl./Pg	13


+TRIGON XL



-MR
/6.C3



Zuluftventilator
Ventilateur refoulant
Ventilatore che resppinge
Room fan
(max. 2A)
(Option)



Strömungswächter
Garde de courant
Flussostato
Flow switch
(Option)



Hauptgasventil
Vanne de
sécurité gaz
Valvola gas
principale
Safety valve
gas
(Option)

- Optionale Verbindung extern / intern
- Connexions esterieurs option / Interne
- Collegamenti esterni opzionali / interno
- Optional external connections / internal


* Brücke entfällt beim
Anschluss des Gerätes
Enlever raccordement
avec appareils
Togliere il cavallotto
raccordando l'apparecchio
Remove link by
connection of option

a	Bezeichnung P1/P2, Par. 7821	12.09.2017	stp	Gez.	22.03.2017	stp
b	Clip-IN Schalter	19.12.2019	se	Dess.		
c	Kesselkr.Pumpe getauscht	05.09.2025	bm	Gepr.	04.04.2017	wed
d				Contr.		
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name

elco

Type	Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14	= Anlage:	=B	+ Ort:		Blatt/Page	6
Bez./Des.1	Steuerung/Contrôle	Schema/Draw	K 01.1.0838	Total Bl./Pg	13		
Bez./Des.2	Controllo/Contro						

+WANDGEHÄUSE / BOÎTIER PAROIS / CASSA PARETE / WALL MOUNT ENCLOSURE



Multifunktional
Multifunction
Multifunzionale
Multifunction

Modul 3
Module 3
Modulo 3
Module 3


-P1 RD
L
N
Alarmausgang
Sortie d'alarme
Uscita allarme
Alarm output
230VAC/50Hz
(max. 2A)
(Option)

-P2 GN
L
N
Betriebslampe
Lampe de service
Spia esercizio
Operating lamp
230VAC/50Hz
(max. 2A)
(Option)

-Q14 M 1~
L N PE
=A/2.C5
Zubringerpumpe
Pompe de transporteur
Pompe di trasportatore
Feed pump
(max. 2A)
(Option)

----- Optionale Verbindung extern / intern
----- Connexions exterieurs option / Interne
----- Collegamenti esterni opzionali / interno
----- Optional external connections / internal

a	Bezeichnung P1/P2, Par. 7821	12.09.2017	stp	Gez. Dess.	22.03.2017	stp		Type	Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14	= Anlage:	=B	+ Ort:	Blatt/Page	7
b	Clip-IN Schalter	19.12.2019	se	Gepr. Contr.	04.04.2017	wed		Bez./Des.1	Steuerung/Contrôle	Schema/Draw	K 01.1.0838		Total Bl./Pg	13
c	Kesselkr.Pumpe getauscht	05.09.2025	bm					Bez./Des.2	Controllo/Control					
d														
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name								



1		2		3		4		5		6		7		8					
A	Menü Menue Menu Menu		LMS14... ZNR.	Ebene Niveau Livello Level	Funktion Fonction Funzione Function			Standardwert Valeur standard Valore standard Standard setting		Min. Min. Min. min.	Max. Max. Max. max.	Einheit Unité Unità Unit	Aenderung Modification Modifica Modification						
	Bedieneinheit Unité de commande Unità di comando Operator interface		20	E	Sprache Langue Lingua Language			Deutsch Allemand Tedesco German					*						
	Uhrzeit und Datum horaire et date orario e data Time and date		1	E	Stunden Heures Ore Hours					00:00	23:59	hh:mm	*						
			2	E	Tag / Monat Jour / mois Mese / giorno day / month					01.01	31.12	tt.MM	*						
			3	E	Jahr An Anno Year					2004	2099	JJJJ	*						
	B	Konfiguration Configuration Configurazione Configuration		5715	I	Heizkreis 2 Circuit de chauffage 2 Circuito riscaldamento 2 Heating circuit 2			Aus Arrêt Disinserito OFF		Ein EN Inserito ON	Aus Arrêt Disinserito OFF		Ein EN Inserito ON					
				5891	I	Relaisausgang QX2 Sortie de relais QX2 Uscita del relè QX2 Relay output QX2			(Option) (Option) (Opzione) (Option)		Kein Aucun Nessuno None	0	37		Meldeausgang K35 Sortie de signalisation K35 Uscita di signalisation K35 Signal output K35				
				5931	I	Fühlereingang BX2 Entrée de sonde BX2 Entrata di sonda BX2 Sensor input BX2					Kein Aucun Nessuno None	0	17		Schienenvorlaufühler B10 Sonde de temp. départ du rail B10 Sonda termica mandata esterna B10 Header supply line sensor B10				
				6020	I	Funktion Erweiterungsmodul 1 Fonction module 1 Funzione modula 1 Function expansion module 1					Kein Aucun Nessuno None	0	7		Heizkreis 1 Circuit de chauffage 1 Circuito riscaldamento 1 Heating circuit 1				
				6021	I	Funktion Erweiterungsmodul 2 Fonction module 2 Funzione modula 3 Function expansion module 2					Kein Aucun Nessuno None	0	7		Heizkreis 2 Circuit de chauffage 2 Circuito riscaldamento 2 Heating circuit 2				
6022				I	Funktion Erweiterungsmodul 3 Fonction module extension 3 Modulo di espansione funzione 3 Function extension module 3			(Option) (Option) (Opzione) (Option)		Kein Aucun Nessuno None	0	7		Multifunktional Multifonction Multifunzionale Multifunction					
6036				I	Relaisausgang QX21 Modul 3 Sortie relais QX21 module 3 Uscita relé QX21 modulo 3 Relay output QX21 module 3			(Option) (Option) (Opzione) (Option)		Kein Aucun Nessuno None	0	37		Alarmausgang K10 Sortie alarme K10 Uscita allarme K10 Alarm output K10					
6037				I	Relaisausgang QX22 Modul 3 Sortie relais QX22 module 3 Uscita relé QX22 modulo 3 Relay output QX22 module 3			(Option) (Option) (Opzione) (Option)		Kein Aucun Nessuno None	0	37		Betriebsmeldung K36 Message d'état K36 Stato info K36 Status information K36					
6038				I	Relaisausgang QX23 Modul 3 Sortie relais QX23 module 3 Uscita relé QX23 modulo 3 Relay output QX23 module 3			(Option) (Option) (Opzione) (Option)		Kein Aucun Nessuno None	0	37		Zubringerpumpe Q14 Pompe de transporteur Q14 Pompe de trasportatore Q14 Feed pump Q14					
6117				F	Zentrale Sollwertführung Point central de compensation d'exploitation Compensazione del punto di funzionamento centrale Central setpt compensation					20°C	--- / 1	100	°C	anlagenbezogen lié à l'installation applicazione specifica application specific					
6200	F	Fühler speichern enregistrer sondes registrare sonda Save sensor					Nein Non No No	Ja Oui Si Yes	Nein Non No No		Ja Oui Si Yes								
E	Ergänzungen Suppléments Aggiunte Supplements																		
F																			
	a	Bezeichnung P1/P2, Par. 7821	12.09.2017	stp	Gez. Dess.	22.03.2017	stp		Type		Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14		= Anlage:		+ Ort:		Blatt/Page 10		
	b	Clip-IN Schalter	19.12.2019	se					Bez./Des.1		Parameterliste/Liste des paramètres		=P						
	c	Kesselkr.Pumpe getauscht	05.09.2025	bm	Gepr. Contr.		04.04.2017		wed	Bez./Des.2		Elenco dei parametri/Parameter list		Schema/Draw		K 01.1.0838		Total Bl./Pg 13	
	d																		
	Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name												
	1		2		3		4		5		6		7		8				

	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																		
A	<table><tr><th>Menü Menue Menu</th><th>LMS14... ZNR.</th><th>Ebene Niveau Livello Level</th><th>Funktion Fonction Funzione Function</th><th>Standardwert Valeur standard Valore standard Standard setting</th><th>Min. Min. Min. min.</th><th>Max. Max. Max. max.</th><th>Einheit Unité Unità Unit</th><th>Aenderung Modification Modifica Modification</th></tr><tr><td rowspan="7">Ein-/Ausgangstest Test des entrées/ sorties Test delle entrate/ uscite Input/output test</td><td>7700</td><td>I</td><td>Relaistest Test des relais Test relè Relay test</td><td>Kein Test Aucun test Nessun test No test</td><td>0</td><td>20</td><td></td><td>*</td></tr><tr><td>7730</td><td>I</td><td>Aussentemperatur B9 Temp. extérieure B9 Temperatura esterna B9 Outside temperature B9</td><td>0°C</td><td>-50</td><td>50</td><td>°C</td><td>Wert Indication Indicazione valuation</td></tr><tr><td>7750</td><td>I</td><td>Trinkwassertemperatur B3 Temp. ECS B3 Temperatura ACS B3 Potable water temperature B3</td><td>0°C</td><td>0</td><td>140</td><td>°C</td><td>Wert Indication Indicazione valuation</td></tr><tr><td>7760</td><td>I</td><td>Kesseltemperatur B2 Temp. chaudière B2 Temperatura caldaia B2 Boiler temp B2</td><td>0°C</td><td>0</td><td>140</td><td>°C</td><td>Wert Indication Indicazione valuation</td></tr><tr><td>7821</td><td>I</td><td>Fühlertemperatur BX2 Température sonde BX2 Temperatura sonda BX2 Sensor temp BX2</td><td>Schienenvorlauffühler B10 Sonde de temp. départ du rail B10 Sonda termica mandata esterna B10 Header supply line sensor B10</td><td>0°C</td><td>-28</td><td>350</td><td>°C</td><td>Wert Indication Indicazione valuation</td></tr><tr><td>7830</td><td>I</td><td>Fühlertemp BX21 Modul 1 Température sonde BX21 module 1 Temperatura sonda BX21 modulo 1 Sensor temp BX21 module 1</td><td>Vorlauffühler B1 Sonde de départ B1 Sonda mandata B1 Flow sensor B1</td><td>0°C</td><td>-28</td><td>350</td><td>°C</td><td>Wert Indication Indicazione valuation</td></tr><tr><td>7832</td><td>I</td><td>Fühlertemp BX21 Modul 2 Température sonde BX21 module 2 Temperatura sonda BX21 modulo 2 Sensor temp BX21 module 2</td><td>Vorlauffühler B12 Sonde de départ B12 Sonda mandata B12 Flow sensor B12</td><td>0°C</td><td>-28</td><td>350</td><td>°C</td><td>Wert Indication Indicazione valuation</td></tr><tr><td rowspan="3">Zeitprogramm Heizkreis 1 Prog horaire circuit chauff 1 Programma orario circuito di riscaldamento 1 Heating circuit 1 timer program</td><td>500</td><td>E</td><td>Vorwahl Préselection Preselezione Default</td><td>Mo-So Lun-Dim Lu-Do Mo-su</td><td></td><td></td><td></td><td>*</td></tr><tr><td>501</td><td>E</td><td>1. Phase Ein 1ère phase EN 1° periodo On First phase on</td><td>06:00</td><td>00:00</td><td>24:00</td><td>hh:mm</td><td>*</td></tr><tr><td>502</td><td>E</td><td>1. Phase Aus 1ère phase Hors 1° periodo Off First phase off</td><td>22:00</td><td>00:00</td><td>24:00</td><td>hh:mm</td><td>*</td></tr><tr><td rowspan="3">Zeitprogramm Heizkreis 2 Prog horaire circuit chauff 2 Programma orario circuito di riscaldamento 2 Heating circuit 2 timer program</td><td>520</td><td>E</td><td>Vorwahl Préselection Preselezione Default</td><td>Mo-So Lun-Dim Lu-Do Mo-su</td><td></td><td></td><td></td><td>*</td></tr><tr><td>521</td><td>E</td><td>1. Phase Ein 1ère phase EN 1° periodo On First phase on</td><td>06:00</td><td>00:00</td><td>24:00</td><td>hh:mm</td><td>*</td></tr><tr><td>522</td><td>E</td><td>1. Phase Aus 1ère phase Hors 1° periodo Off First phase off</td><td>22:00</td><td>00:00</td><td>24:00</td><td>hh:mm</td><td>*</td></tr><tr><td rowspan="3">Zeitprogramm 4 / TWW Programme horaire 4 / ECS Programma orario 4/ACS timer program 4 / DHW</td><td>560</td><td>E</td><td>Vorwahl Préselection Preselezione Default</td><td>Mo-So Lun-Dim Lu-Do Mo-su</td><td></td><td></td><td></td><td>*</td></tr><tr><td>561</td><td>E</td><td>1. Phase Ein 1ère phase EN 1° periodo On First phase on</td><td>06:00</td><td>00:00</td><td>24:00</td><td>hh:mm</td><td>*</td></tr><tr><td>562</td><td>E</td><td>1. Phase Aus 1ère phase Hors 1° periodo Off First phase off</td><td>22:00</td><td>00:00</td><td>24:00</td><td>hh:mm</td><td>*</td></tr><tr><td rowspan="4">Ergänzungen Suppléments Aggiunte Supplements</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								Menü Menue Menu	LMS14... ZNR.	Ebene Niveau Livello Level	Funktion Fonction Funzione Function	Standardwert Valeur standard Valore standard Standard setting	Min. Min. Min. min.	Max. Max. Max. max.	Einheit Unité Unità Unit	Aenderung Modification Modifica Modification	Ein-/Ausgangstest Test des entrées/ sorties Test delle entrate/ uscite Input/output test	7700	I	Relaistest Test des relais Test relè Relay test	Kein Test Aucun test Nessun test No test	0	20		*	7730	I	Aussentemperatur B9 Temp. extérieure B9 Temperatura esterna B9 Outside temperature B9	0°C	-50	50	°C	Wert Indication Indicazione valuation	7750	I	Trinkwassertemperatur B3 Temp. ECS B3 Temperatura ACS B3 Potable water temperature B3	0°C	0	140	°C	Wert Indication Indicazione valuation	7760	I	Kesseltemperatur B2 Temp. chaudière B2 Temperatura caldaia B2 Boiler temp B2	0°C	0	140	°C	Wert Indication Indicazione valuation	7821	I	Fühlertemperatur BX2 Température sonde BX2 Temperatura sonda BX2 Sensor temp BX2	Schienenvorlauffühler B10 Sonde de temp. départ du rail B10 Sonda termica mandata esterna B10 Header supply line sensor B10	0°C	-28	350	°C	Wert Indication Indicazione valuation	7830	I	Fühlertemp BX21 Modul 1 Température sonde BX21 module 1 Temperatura sonda BX21 modulo 1 Sensor temp BX21 module 1	Vorlauffühler B1 Sonde de départ B1 Sonda mandata B1 Flow sensor B1	0°C	-28	350	°C	Wert Indication Indicazione valuation	7832	I	Fühlertemp BX21 Modul 2 Température sonde BX21 module 2 Temperatura sonda BX21 modulo 2 Sensor temp BX21 module 2	Vorlauffühler B12 Sonde de départ B12 Sonda mandata B12 Flow sensor B12	0°C	-28	350	°C	Wert Indication Indicazione valuation	Zeitprogramm Heizkreis 1 Prog horaire circuit chauff 1 Programma orario circuito di riscaldamento 1 Heating circuit 1 timer program	500	E	Vorwahl Préselection Preselezione Default	Mo-So Lun-Dim Lu-Do Mo-su				*	501	E	1. Phase Ein 1ère phase EN 1° periodo On First phase on	06:00	00:00	24:00	hh:mm	*	502	E	1. Phase Aus 1ère phase Hors 1° periodo Off First phase off	22:00	00:00	24:00	hh:mm	*	Zeitprogramm Heizkreis 2 Prog horaire circuit chauff 2 Programma orario circuito di riscaldamento 2 Heating circuit 2 timer program	520	E	Vorwahl Préselection Preselezione Default	Mo-So Lun-Dim Lu-Do Mo-su				*	521	E	1. Phase Ein 1ère phase EN 1° periodo On First phase on	06:00	00:00	24:00	hh:mm	*	522	E	1. Phase Aus 1ère phase Hors 1° periodo Off First phase off	22:00	00:00	24:00	hh:mm	*	Zeitprogramm 4 / TWW Programme horaire 4 / ECS Programma orario 4/ACS timer program 4 / DHW	560	E	Vorwahl Préselection Preselezione Default	Mo-So Lun-Dim Lu-Do Mo-su				*	561	E	1. Phase Ein 1ère phase EN 1° periodo On First phase on	06:00	00:00	24:00	hh:mm	*	562	E	1. Phase Aus 1ère phase Hors 1° periodo Off First phase off	22:00	00:00	24:00	hh:mm	*	Ergänzungen Suppléments Aggiunte Supplements																																	B
Menü Menue Menu	LMS14... ZNR.	Ebene Niveau Livello Level	Funktion Fonction Funzione Function	Standardwert Valeur standard Valore standard Standard setting	Min. Min. Min. min.	Max. Max. Max. max.	Einheit Unité Unità Unit	Aenderung Modification Modifica Modification																																																																																																																																																																																		
Ein-/Ausgangstest Test des entrées/ sorties Test delle entrate/ uscite Input/output test	7700	I	Relaistest Test des relais Test relè Relay test	Kein Test Aucun test Nessun test No test	0	20		*																																																																																																																																																																																		
	7730	I	Aussentemperatur B9 Temp. extérieure B9 Temperatura esterna B9 Outside temperature B9	0°C	-50	50	°C	Wert Indication Indicazione valuation																																																																																																																																																																																		
	7750	I	Trinkwassertemperatur B3 Temp. ECS B3 Temperatura ACS B3 Potable water temperature B3	0°C	0	140	°C	Wert Indication Indicazione valuation																																																																																																																																																																																		
	7760	I	Kesseltemperatur B2 Temp. chaudière B2 Temperatura caldaia B2 Boiler temp B2	0°C	0	140	°C	Wert Indication Indicazione valuation																																																																																																																																																																																		
	7821	I	Fühlertemperatur BX2 Température sonde BX2 Temperatura sonda BX2 Sensor temp BX2	Schienenvorlauffühler B10 Sonde de temp. départ du rail B10 Sonda termica mandata esterna B10 Header supply line sensor B10	0°C	-28	350	°C	Wert Indication Indicazione valuation																																																																																																																																																																																	
	7830	I	Fühlertemp BX21 Modul 1 Température sonde BX21 module 1 Temperatura sonda BX21 modulo 1 Sensor temp BX21 module 1	Vorlauffühler B1 Sonde de départ B1 Sonda mandata B1 Flow sensor B1	0°C	-28	350	°C	Wert Indication Indicazione valuation																																																																																																																																																																																	
	7832	I	Fühlertemp BX21 Modul 2 Température sonde BX21 module 2 Temperatura sonda BX21 modulo 2 Sensor temp BX21 module 2	Vorlauffühler B12 Sonde de départ B12 Sonda mandata B12 Flow sensor B12	0°C	-28	350	°C	Wert Indication Indicazione valuation																																																																																																																																																																																	
Zeitprogramm Heizkreis 1 Prog horaire circuit chauff 1 Programma orario circuito di riscaldamento 1 Heating circuit 1 timer program	500	E	Vorwahl Préselection Preselezione Default	Mo-So Lun-Dim Lu-Do Mo-su				*																																																																																																																																																																																		
	501	E	1. Phase Ein 1ère phase EN 1° periodo On First phase on	06:00	00:00	24:00	hh:mm	*																																																																																																																																																																																		
	502	E	1. Phase Aus 1ère phase Hors 1° periodo Off First phase off	22:00	00:00	24:00	hh:mm	*																																																																																																																																																																																		
Zeitprogramm Heizkreis 2 Prog horaire circuit chauff 2 Programma orario circuito di riscaldamento 2 Heating circuit 2 timer program	520	E	Vorwahl Préselection Preselezione Default	Mo-So Lun-Dim Lu-Do Mo-su				*																																																																																																																																																																																		
	521	E	1. Phase Ein 1ère phase EN 1° periodo On First phase on	06:00	00:00	24:00	hh:mm	*																																																																																																																																																																																		
	522	E	1. Phase Aus 1ère phase Hors 1° periodo Off First phase off	22:00	00:00	24:00	hh:mm	*																																																																																																																																																																																		
Zeitprogramm 4 / TWW Programme horaire 4 / ECS Programma orario 4/ACS timer program 4 / DHW	560	E	Vorwahl Préselection Preselezione Default	Mo-So Lun-Dim Lu-Do Mo-su				*																																																																																																																																																																																		
	561	E	1. Phase Ein 1ère phase EN 1° periodo On First phase on	06:00	00:00	24:00	hh:mm	*																																																																																																																																																																																		
	562	E	1. Phase Aus 1ère phase Hors 1° periodo Off First phase off	22:00	00:00	24:00	hh:mm	*																																																																																																																																																																																		
Ergänzungen Suppléments Aggiunte Supplements																																																																																																																																																																																										
C									C																																																																																																																																																																																	
D									D																																																																																																																																																																																	
E									E																																																																																																																																																																																	
F	<table><tr><td>a</td><td>Bezeichnung P1/P2, Par. 7821</td><td>12.09.2017</td><td>stp</td><td>Gez.</td><td>22.03.2017</td><td>stp</td><td rowspan="4"></td><td>Type</td><td>Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14</td><td>= Anlage:</td><td>+ Ort:</td><td>Blatt/Page</td><td>11</td></tr><tr><td>b</td><td>Clip-IN Schalter</td><td>19.12.2019</td><td>se</td><td>Dess.</td><td></td><td></td><td>Bez./Des.1</td><td>Parameterliste/Liste des paramètres</td><td>=P</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>c</td><td>Kesselkr.Pumpe getauscht</td><td>05.09.2025</td><td>bm</td><td>Gepr.</td><td>04.04.2017</td><td>wed</td><td>Bez./Des.2</td><td>Elenco dei parametri/Parameter list</td><td></td><td></td><td></td><td>Total Bl./Pg</td><td>13</td></tr><tr><td>d</td><td></td><td></td><td></td><td>Contr.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Zustand</td><td>Aenderung/Modific.</td><td>Datum</td><td>Name</td><td></td><td>Datum</td><td>Name</td><td></td><td></td><td></td><td>Schema/Draw</td><td>K 01.1.0838</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								a	Bezeichnung P1/P2, Par. 7821	12.09.2017	stp	Gez.	22.03.2017	stp		Type	Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14	= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page	11	b	Clip-IN Schalter	19.12.2019	se	Dess.			Bez./Des.1	Parameterliste/Liste des paramètres	=P					c	Kesselkr.Pumpe getauscht	05.09.2025	bm	Gepr.	04.04.2017	wed	Bez./Des.2	Elenco dei parametri/Parameter list				Total Bl./Pg	13	d				Contr.										Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name				Schema/Draw	K 01.1.0838				F																																																																																																										
a	Bezeichnung P1/P2, Par. 7821	12.09.2017	stp	Gez.	22.03.2017	stp		Type	Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14	= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page	11																																																																																																																																																																													
b	Clip-IN Schalter	19.12.2019	se	Dess.				Bez./Des.1	Parameterliste/Liste des paramètres	=P																																																																																																																																																																																
c	Kesselkr.Pumpe getauscht	05.09.2025	bm	Gepr.	04.04.2017	wed		Bez./Des.2	Elenco dei parametri/Parameter list				Total Bl./Pg	13																																																																																																																																																																												
d				Contr.																																																																																																																																																																																						
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name				Schema/Draw	K 01.1.0838																																																																																																																																																																															
	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																		

1		2		3		4		5		6		7		8				
Menü Menue Menu Menu		LMS14... ZNR.	Ebene Niveau Livello Level	Funktion Fonction Funzione Function		Standardwert Valeur standard Valore standard Standard setting		Min. Min. Min. min.	Max. Max. Max. max.	Einheit Unité Unità Unit	Aenderung Modification Modifica Modification							
Heizkreis 1 Circuit de chauffage 1 Circuito riscaldamento 1 Heating circuit 1		710	E	Komfortsollwert Consigne confort Setpoint comfort Comfort setpoint		20°C		BZ 712	BZ 716	°C	*							
		712	E	Reduziertsollwert Consigne réduit Temperatura ridotta Setback setting		16°C		BZ 714	BZ 710	°C	*							
		714	E	Frostschuttsollwert Consigne hors-gel Setpoint protezione antigelo Freeze protection setpoint		10°C		4	BZ 712	°C	*							
		720	E	Kennlinie Steilheit Pente de la courbe Ripidità curva caratteristica Curve slope		1.5		0.1	4	-	*							
		730	E	Sommer-/Winterheizgrenze Limite chauffe été/hiver Valore limite estate/inverno Summer/winter heating limit		18°C		--- / 8	30	°C	*							
		732	F	Tagesheizgrenze Lim. chauffage diurne Valore limite riscald. diurno Day heating limit		-3°C		--- / -10	10	°C	*							
		741	I	Vorlaufsollwert Maximum Maximum consigne de départ Setpoint di mandata massima Maximum supply setpoint		80°C		BZ 740	95	°C	Rad 80°/FBH 50°							
		780	F	Schnellabsenkung Abaissement accéléré Riduzione rapida Quick cool-down		Bis Reduz. Réduit Ridotto Reduced		0	2		*							
		830	F	Mischerüberhöhung Surélévation v. mélangeuse Miscelatore accelerato Mixer exceeded		5°C		0	50	°C	*							
		834	F	Antrieb Laufzeit Temps de course servomoteur Tempo di corsa attuatore Actuator running time		120 s		30	873	s	*							
872	F	Mit Vorregler/Zubringerpumpe Avec prérégulateur/pompe prim. Con regolatore primario/pompa di sistema With prim contr/system pump		(Option) (Option) (Opzione) (Option)	Nein Non No No	Ja Oui Si Yes	Nein Non No No		Ja Oui Si Yes									
Ergänzungen Suppléments Aggiunte Supplements																		
a	Bezeichnung P1/P2, Par. 7821	12.09.2017	stp	Gez. Dess.	22.03.2017	stp			Type		Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14		= Anlage: =P		+ Ort:		Blatt/Page 12	
b	Clip-IN Schalter	19.12.2019	se	Gepr. Contr.	04.04.2017	wed			Bez./Des.1		Parameterliste/Liste des paramètres		Schema/Draw		K 01.1.0838		Total Bl./Pg 13	
c	Kesselkr.Pumpe getauscht	05.09.2025	bm						Bez./Des.2		Elenco dei parametri/Parameter list							
d																		
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name												
1		2		3		4		5		6		7		8				

1		2		3		4		5		6		7		8																																																																																																																																																																																																																																																				
<table><tr><th colspan="2">Menü Menue Menu</th><th>LMS14... ZNR.</th><th>Ebene Niveau Livello Level</th><th colspan="2">Funktion Fonction Funzione Function</th><th colspan="2">Standardwert Valeur standard Valore standard Standard setting</th><th>Min. Min. Min. min.</th><th>Max. Max. Max. max.</th><th>Einheit Unité Unità Unit</th><th colspan="2">Aenderung Modification Modifica Modification</th></tr><tr><td colspan="2" rowspan="10">Heizkreis 2 Circuit de chauffage 2 Circuito riscaldamento 2 Heating circuit 2</td><td>1010</td><td>E</td><td colspan="2">Komfortsollwert Consigne confort Setpoint comfort Comfort setpoint</td><td colspan="2">20°C</td><td>BZ 1012</td><td>BZ 1016</td><td>°C</td><td colspan="2">*</td></tr><tr><td>1012</td><td>E</td><td colspan="2">Reduziertersollwert Consigne réduit Temperatura ridotta Setback setting</td><td colspan="2">16°C</td><td>BZ 1014</td><td>BZ 1010</td><td>°C</td><td colspan="2">*</td></tr><tr><td>1014</td><td>E</td><td colspan="2">Frostschuttsollwert Consigne hors-gel Setpoint protezione antigelo Freeze protection setpoint</td><td colspan="2">10°C</td><td>4</td><td>BZ 1012</td><td>°C</td><td colspan="2">*</td></tr><tr><td>1020</td><td>E</td><td colspan="2">Kennlinie Steilheit Pente de la courbe Ripidità curva caratteristica Curve slope</td><td colspan="2">1.5</td><td>0.1</td><td>4</td><td></td><td colspan="2">*</td></tr><tr><td>1030</td><td>E</td><td colspan="2">Sommer-/Winterheizgrenze Limite chauffe été/hiver Valore limite estate/inverno Summer/winter heating limit</td><td colspan="2">18°C</td><td>--- / 8</td><td>30</td><td>°C</td><td colspan="2">*</td></tr><tr><td>1032</td><td>F</td><td colspan="2">Tagesheizgrenze Lim. chauffage diurne Valore limite riscald. diurno Day heating limit</td><td colspan="2">-3°C</td><td>--- / -10</td><td>10</td><td>°C</td><td colspan="2">*</td></tr><tr><td>1041</td><td>I</td><td colspan="2">Vorlaufsollwert Maximum Maximum consigne de départ Setpoint di mandata massima Maximum supply setpoint</td><td colspan="2">80°C</td><td>BZ 1040</td><td>95</td><td>°C</td><td colspan="2">Rad 80°/FBH 50°</td></tr><tr><td>1080</td><td>F</td><td colspan="2">Schnellabsenkung Abaissement accéléré Riduzione rapida Quick cool-down</td><td colspan="2">Bis Reduz. Réduit Ridotto Reduced</td><td>0</td><td>2</td><td></td><td colspan="2">*</td></tr><tr><td>1130</td><td>F</td><td colspan="2">Mischerüberhöhung Surélévation v. mélangeuse Miscelatore accelerato Mixer exceeded</td><td colspan="2">5°C</td><td>0</td><td>50</td><td>°C</td><td colspan="2">*</td></tr><tr><td>1134</td><td>F</td><td colspan="2">Antrieb Laufzeit Temps de course servomoteur Tempo di corsa attuatore Actuator running time</td><td colspan="2">120 s</td><td>30</td><td>873</td><td>s</td><td colspan="2">*</td></tr><tr><td>1172</td><td>F</td><td colspan="2">Mit Vorregler/Zubringerpumpe Avec prérégulateur/pompe prim. Con regolatore primario/pompa di sistema With prim contr/system pump</td><td>(Option) (Option) (Opzione) (Option)</td><td>Nein Non No No</td><td>Ja</td><td>Nein</td><td></td><td colspan="2">Ja Oui Si Yes</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="5">Trinkwasser ECS ACS Potable water</td><td>1610</td><td>E</td><td colspan="2">Nennsollwert Consigne nominale Temperatura nominale Nominal setpoint</td><td colspan="2">55°C</td><td>BZ 1612</td><td>BZ 1614</td><td>°C</td><td colspan="2">*</td></tr><tr><td>1612</td><td>E</td><td colspan="2">Reduziertersollwert Consigne réduit Temperatura ridotta Setback setting</td><td colspan="2">40°C</td><td>8</td><td>BZ 1610</td><td>°C</td><td colspan="2">*</td></tr><tr><td>1614</td><td>F</td><td colspan="2">Nennsollwert Maximum Point de fonctionamentonominale - maximum Punto di funzionamentonominale - massimo Max. nominal DHW setpoint</td><td colspan="2">65°C</td><td>BZ 1610</td><td>80</td><td>°C</td><td colspan="2">*</td></tr><tr><td>1620</td><td>I</td><td colspan="2">Freigabe Déblocage Inserimento Release</td><td colspan="2">Zeitschaltprogramm HK Horaire HK (circuit) Programma orario circuito riscaldamento Heating circuit (HK) timer program</td><td>0</td><td>2</td><td></td><td colspan="2">*</td></tr><tr><td>1630</td><td>I</td><td colspan="2">Ladevorrang Priorité charge ECS Priorità di carico Charging priority</td><td colspan="2">Absolut Absolue Assoluta Direct</td><td>0</td><td>3</td><td></td><td colspan="2">*</td></tr><tr><td colspan="2">Kessel Chaudière Caldaia Boiler</td><td>2243</td><td>F</td><td colspan="2">Brennerpausenzeit Minimum Brûleur temps de pause minimum Bruciatore tempo minimo di pausa burner timeout min</td><td colspan="2">0 Min.</td><td>0</td><td>20</td><td>Min.</td><td colspan="2">5 Min.</td></tr><tr><td colspan="2">Trinkwasser-Speicher Accumulateur ECS Accumulatore ACS Hot water storage tank</td><td>5092</td><td>F</td><td colspan="2">Mit Vorregler/Zubringerpumpe Avec prérégulateur/pompe prim. Con regolatore primario/pompa di sistema With prim contr/system pump</td><td>(Option) (Option) (Opzione) (Option)</td><td>Nein Non No No</td><td>Ja Oui Si Yes</td><td>Nein Non No No</td><td></td><td colspan="2">Ja Oui Si Yes</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="2">Ergänzungen Suppléments Aggiunte Supplements</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>																Menü Menue Menu		LMS14... ZNR.	Ebene Niveau Livello Level	Funktion Fonction Funzione Function		Standardwert Valeur standard Valore standard Standard setting		Min. Min. Min. min.	Max. Max. Max. max.	Einheit Unité Unità Unit	Aenderung Modification Modifica Modification		Heizkreis 2 Circuit de chauffage 2 Circuito riscaldamento 2 Heating circuit 2		1010	E	Komfortsollwert Consigne confort Setpoint comfort Comfort setpoint		20°C		BZ 1012	BZ 1016	°C	*		1012	E	Reduziertersollwert Consigne réduit Temperatura ridotta Setback setting		16°C		BZ 1014	BZ 1010	°C	*		1014	E	Frostschuttsollwert Consigne hors-gel Setpoint protezione antigelo Freeze protection setpoint		10°C		4	BZ 1012	°C	*		1020	E	Kennlinie Steilheit Pente de la courbe Ripidità curva caratteristica Curve slope		1.5		0.1	4		*		1030	E	Sommer-/Winterheizgrenze Limite chauffe été/hiver Valore limite estate/inverno Summer/winter heating limit		18°C		--- / 8	30	°C	*		1032	F	Tagesheizgrenze Lim. chauffage diurne Valore limite riscald. diurno Day heating limit		-3°C		--- / -10	10	°C	*		1041	I	Vorlaufsollwert Maximum Maximum consigne de départ Setpoint di mandata massima Maximum supply setpoint		80°C		BZ 1040	95	°C	Rad 80°/FBH 50°		1080	F	Schnellabsenkung Abaissement accéléré Riduzione rapida Quick cool-down		Bis Reduz. Réduit Ridotto Reduced		0	2		*		1130	F	Mischerüberhöhung Surélévation v. mélangeuse Miscelatore accelerato Mixer exceeded		5°C		0	50	°C	*		1134	F	Antrieb Laufzeit Temps de course servomoteur Tempo di corsa attuatore Actuator running time		120 s		30	873	s	*		1172	F	Mit Vorregler/Zubringerpumpe Avec prérégulateur/pompe prim. Con regolatore primario/pompa di sistema With prim contr/system pump		(Option) (Option) (Opzione) (Option)	Nein Non No No	Ja	Nein		Ja Oui Si Yes		Trinkwasser ECS ACS Potable water		1610	E	Nennsollwert Consigne nominale Temperatura nominale Nominal setpoint		55°C		BZ 1612	BZ 1614	°C	*		1612	E	Reduziertersollwert Consigne réduit Temperatura ridotta Setback setting		40°C		8	BZ 1610	°C	*		1614	F	Nennsollwert Maximum Point de fonctionamentonominale - maximum Punto di funzionamentonominale - massimo Max. nominal DHW setpoint		65°C		BZ 1610	80	°C	*		1620	I	Freigabe Déblocage Inserimento Release		Zeitschaltprogramm HK Horaire HK (circuit) Programma orario circuito riscaldamento Heating circuit (HK) timer program		0	2		*		1630	I	Ladevorrang Priorité charge ECS Priorità di carico Charging priority		Absolut Absolue Assoluta Direct		0	3		*		Kessel Chaudière Caldaia Boiler		2243	F	Brennerpausenzeit Minimum Brûleur temps de pause minimum Bruciatore tempo minimo di pausa burner timeout min		0 Min.		0	20	Min.	5 Min.		Trinkwasser-Speicher Accumulateur ECS Accumulatore ACS Hot water storage tank		5092	F	Mit Vorregler/Zubringerpumpe Avec prérégulateur/pompe prim. Con regolatore primario/pompa di sistema With prim contr/system pump		(Option) (Option) (Opzione) (Option)	Nein Non No No	Ja Oui Si Yes	Nein Non No No		Ja Oui Si Yes		Ergänzungen Suppléments Aggiunte Supplements																							
Menü Menue Menu		LMS14... ZNR.	Ebene Niveau Livello Level	Funktion Fonction Funzione Function		Standardwert Valeur standard Valore standard Standard setting		Min. Min. Min. min.	Max. Max. Max. max.	Einheit Unité Unità Unit	Aenderung Modification Modifica Modification																																																																																																																																																																																																																																																							
Heizkreis 2 Circuit de chauffage 2 Circuito riscaldamento 2 Heating circuit 2		1010	E	Komfortsollwert Consigne confort Setpoint comfort Comfort setpoint		20°C		BZ 1012	BZ 1016	°C	*																																																																																																																																																																																																																																																							
		1012	E	Reduziertersollwert Consigne réduit Temperatura ridotta Setback setting		16°C		BZ 1014	BZ 1010	°C	*																																																																																																																																																																																																																																																							
		1014	E	Frostschuttsollwert Consigne hors-gel Setpoint protezione antigelo Freeze protection setpoint		10°C		4	BZ 1012	°C	*																																																																																																																																																																																																																																																							
		1020	E	Kennlinie Steilheit Pente de la courbe Ripidità curva caratteristica Curve slope		1.5		0.1	4		*																																																																																																																																																																																																																																																							
		1030	E	Sommer-/Winterheizgrenze Limite chauffe été/hiver Valore limite estate/inverno Summer/winter heating limit		18°C		--- / 8	30	°C	*																																																																																																																																																																																																																																																							
		1032	F	Tagesheizgrenze Lim. chauffage diurne Valore limite riscald. diurno Day heating limit		-3°C		--- / -10	10	°C	*																																																																																																																																																																																																																																																							
		1041	I	Vorlaufsollwert Maximum Maximum consigne de départ Setpoint di mandata massima Maximum supply setpoint		80°C		BZ 1040	95	°C	Rad 80°/FBH 50°																																																																																																																																																																																																																																																							
		1080	F	Schnellabsenkung Abaissement accéléré Riduzione rapida Quick cool-down		Bis Reduz. Réduit Ridotto Reduced		0	2		*																																																																																																																																																																																																																																																							
		1130	F	Mischerüberhöhung Surélévation v. mélangeuse Miscelatore accelerato Mixer exceeded		5°C		0	50	°C	*																																																																																																																																																																																																																																																							
		1134	F	Antrieb Laufzeit Temps de course servomoteur Tempo di corsa attuatore Actuator running time		120 s		30	873	s	*																																																																																																																																																																																																																																																							
1172	F	Mit Vorregler/Zubringerpumpe Avec prérégulateur/pompe prim. Con regolatore primario/pompa di sistema With prim contr/system pump		(Option) (Option) (Opzione) (Option)	Nein Non No No	Ja	Nein		Ja Oui Si Yes																																																																																																																																																																																																																																																									
Trinkwasser ECS ACS Potable water		1610	E	Nennsollwert Consigne nominale Temperatura nominale Nominal setpoint		55°C		BZ 1612	BZ 1614	°C	*																																																																																																																																																																																																																																																							
		1612	E	Reduziertersollwert Consigne réduit Temperatura ridotta Setback setting		40°C		8	BZ 1610	°C	*																																																																																																																																																																																																																																																							
		1614	F	Nennsollwert Maximum Point de fonctionamentonominale - maximum Punto di funzionamentonominale - massimo Max. nominal DHW setpoint		65°C		BZ 1610	80	°C	*																																																																																																																																																																																																																																																							
		1620	I	Freigabe Déblocage Inserimento Release		Zeitschaltprogramm HK Horaire HK (circuit) Programma orario circuito riscaldamento Heating circuit (HK) timer program		0	2		*																																																																																																																																																																																																																																																							
		1630	I	Ladevorrang Priorité charge ECS Priorità di carico Charging priority		Absolut Absolue Assoluta Direct		0	3		*																																																																																																																																																																																																																																																							
Kessel Chaudière Caldaia Boiler		2243	F	Brennerpausenzeit Minimum Brûleur temps de pause minimum Bruciatore tempo minimo di pausa burner timeout min		0 Min.		0	20	Min.	5 Min.																																																																																																																																																																																																																																																							
Trinkwasser-Speicher Accumulateur ECS Accumulatore ACS Hot water storage tank		5092	F	Mit Vorregler/Zubringerpumpe Avec prérégulateur/pompe prim. Con regolatore primario/pompa di sistema With prim contr/system pump		(Option) (Option) (Opzione) (Option)	Nein Non No No	Ja Oui Si Yes	Nein Non No No		Ja Oui Si Yes																																																																																																																																																																																																																																																							
Ergänzungen Suppléments Aggiunte Supplements																																																																																																																																																																																																																																																																		
<table><tr><td>a</td><td>Bezeichnung P1/P2, Par. 7821</td><td>12.09.2017</td><td>stp</td><td>Gez.</td><td>22.03.2017</td><td>stp</td><td rowspan="4"></td><td>Type</td><td colspan="2">Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14</td><td>= Anlage:</td><td>+ Ort:</td><td>Blatt/Page</td><td>13</td></tr><tr><td>b</td><td>Clip-IN Schalter</td><td>19.12.2019</td><td>se</td><td>Dess.</td><td></td><td></td><td>Bez./Des.1</td><td colspan="2">Parameterliste/Liste des paramètres</td><td>=P</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>c</td><td>Kesselkr.Pumpe getauscht</td><td>05.09.2025</td><td>bm</td><td>Gepr.</td><td>04.04.2017</td><td>wed</td><td>Bez./Des.2</td><td colspan="2">Elenco dei parametri/Parameter list</td><td>Schema/Draw</td><td colspan="2">K 01.1.0838</td><td>Total Bl./Pg</td><td>13</td></tr><tr><td>d</td><td></td><td></td><td></td><td>Contr.</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Zustand</td><td>Aenderung/Modific.</td><td>Datum</td><td>Name</td><td></td><td>Datum</td><td>Name</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>																a	Bezeichnung P1/P2, Par. 7821	12.09.2017	stp	Gez.	22.03.2017	stp		Type	Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14		= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page	13	b	Clip-IN Schalter	19.12.2019	se	Dess.			Bez./Des.1	Parameterliste/Liste des paramètres		=P					c	Kesselkr.Pumpe getauscht	05.09.2025	bm	Gepr.	04.04.2017	wed	Bez./Des.2	Elenco dei parametri/Parameter list		Schema/Draw	K 01.1.0838		Total Bl./Pg	13	d				Contr.											Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name																																																																																																																																																																																
a	Bezeichnung P1/P2, Par. 7821	12.09.2017	stp	Gez.	22.03.2017	stp		Type	Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14		= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page	13																																																																																																																																																																																																																																																				
b	Clip-IN Schalter	19.12.2019	se	Dess.				Bez./Des.1	Parameterliste/Liste des paramètres		=P																																																																																																																																																																																																																																																							
c	Kesselkr.Pumpe getauscht	05.09.2025	bm	Gepr.	04.04.2017	wed		Bez./Des.2	Elenco dei parametri/Parameter list		Schema/Draw	K 01.1.0838		Total Bl./Pg	13																																																																																																																																																																																																																																																			
d				Contr.																																																																																																																																																																																																																																																														
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name																																																																																																																																																																																																																																																												
1		2		3		4		5		6		7		8																																																																																																																																																																																																																																																				

F															
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--